

## Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

- I. Agregat prądotwórczy moc 3 kVA (AVR) – 2 szt.
  1. Znamionowa moc wyjściowa min. 3,0 kVA
  2. Szczytowa moc wyjściowa min. 3,3 kVA
  3. Rodzaj paliwa benzyna
  4. Rodzaj gniazd min: 2x 230V 16A
  5. Praca autonomiczna przy mocy znamionowej min 5,5h
  6. Rozruch: Elektryczny + ręczny
  7. Poziom mocy akustycznej (LwA) max: 88dB(A)
  8. Zbiornik paliwa min 10L
  9. Zużycie paliwa max 1,6L/h
  10. Wymiary max.: 600x450x550 (długość x szerokość x wysokość)
  11. Waga max 50kg
  12. Obudowa dźwiękoszczelna, zgodna z wymogami CE z zakresu emisji hałasu
  13. Kontrola poziomu oleju w silniku
  14. Panel oprzyrządowania, woltomierz, licznik godzin pracy
  15. Kółka transportowe
  16. Alarmy silnika: niski poziom oleju, przeciążenie
  17. Gwarancja: 12mc
  
- II. Agregat prądotwórczy moc 6 kVA (AVR) – 2 szt.
  1. Znamionowa moc wyjściowa min. 6,0 kVA
  2. Szczytowa moc wyjściowa min. 7,0 kVA
  3. Rodzaj paliwa benzyna
  4. Rodzaj gniazd min: 2x 230V 16A 1x 230V 32A
  5. Praca autonomiczna przy mocy znamionowej min 6h
  6. Rozruch: Elektryczny + ręczny

7. Poziom mocy akustycznej (LwA) max: 90dB(A)
8. Zbiornik paliwa min. 25L
9. Zużycie paliwa max 3,8L/h
10. Wymiary max.: 960x780x780 (długość x szerokość x wysokość)
11. Waga max 135kg
12. Obudowa dźwiękoszczelna, zgodna z wymogami CE z zakresu emisji hałasu
13. Kontrola poziomu oleju w silniku
14. Panel oprzyrządowania, woltomierz, licznik godzin pracy
15. Kółka transportowe
16. Alarmy silnika: niski poziom oleju, przeciążenie
17. Gwarancja: 12mc

Uwaga! Wszystkie powyższe wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenie o parametrach jak powyżej lub lepszych.