

Ostrów Wielkopolski, 6 września 2023 r.

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, iż w zapytaniu ofertowym nr 16/LSz/2023 na dostawę rozdzielnic przenośnych i przedłużaczy zwijanych wpłynęły oferty złożone przez:

Bals-Polska Elektrotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łubniańska 4a, 46-024 Brynica

MagElektro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Romana Maya 1/2, 61-371 Poznań

Oferta Bals-Polska Elektrotechnika sp. z o.o. nie spełnia wybranych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. Oferowany przedłużacz posiada stopień ochrony IK8, podczas gdy zamawiający wymagał stopnia IK 10. Ponadto oferowana rozdzielnica nie posiada wymaganego zabezpieczenia: 1x wyłącznik różnicowo prądowy 40/0,03A 4p AC. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona zgodnie z pkt VII.1. zapytania ofertowego.

Ponieważ cena kolejnej oferty, złożonej przez MagElektro sp. z o.o. istotnie przekracza cenę jaką zamawiający zaplanował i jest w stanie zapłacić za wykonanie zamówienia zamawiający unieważnienia niniejsze zapytanie ofertowe zgodnie z pkt VII.11. zapytania ofertowego.