

Odpowiedzi na pytania oferenta

z 18 sierpnia 2023 r.

do zapytania ofertowego nr 16/LSz/2023

na dostawę rozdzielnic przenośnych i przedłużaczy zwijanych

Zamawiający na podstawie pkt III.4. zapytania ofertowego udziela odpowiedzi na pytania zadane przez oferenta:

1. Mamy jedno pytanie techniczne odnośnie przedłużaczy – w zapytaniu jest kabel H07RN-F5G4 (trójfazowy), a gniazda i wtyczka zasilająca jednofazowe (max. przekrój kabla 3x2,5mm). Czy w ofercie uwzględnić kabel 3x2,5mm² czy będzie jakaś zmiana gniazd i wtyczki?

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić kabel 3x2,5mm² tj. H07RN-F3G2,5.