

Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

I. Rozdzielnica przenośna – 3 szt.

1. Obudowa gumowa o stopniu ochrony min. IP67 / IK 10
2. Min. zakres pracy -35 do +65°C
3. Gwarancja: 12mc
4. Minimalne wyposażenie:
 - 2x gniazdo TN 32A 5p 6h 400V IP67 militarne, -khaki
 - 2x gniazdo TN 16A 5p 6h 400V IP67 militarne, -khaki
 - 6x gniazdo TN 16A 230V IP68 z bolcem ochronnym, militarne, -khaki
5. Minimalne zabezpieczenia:
 - 1x wyłącznik różnicowo prądowy 40/0,03A 4p AC
 - 2x wyłącznik nadmiarowo prądowy C32A 3p
 - 2x wyłącznik nadmiarowo prądowy C16A 3p
 - 6x wyłącznik nadmiarowo prądowy C16A 1p
6. Zasilanie:
 - min. 2,5m przewód H07RN-F5G6 z wtyczką TN 32A 5p 400V IP67, militarna –khaki
 - min. 1x zewnętrzny zacisk uziemiający PE 40A

II. Przedłużacz zwijany min. 30m – 12 szt.

1. Przewód typu: H07RN-F5G4
2. Stopień ochrony min. IP67 / IK 10
3. Min. zakres pracy -35 do +65°C
4. Gwarancja: 12mc
5. Minimalne wyposażenie:
 - 4x gniazdo TN 16A 230V IP67 z bolcem ochronny, militarne, -khaki
 - 1x wtyczką TN 16A 230V IP68 uni-schucko, militarna- khaki

6. Minimalne zabezpieczenia:

- 1x wyłącznik przeciążeniowy (termik) 16A

Uwaga! Wszystkie powyższe wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące parametrów zamawianego sprzętu i zaakceptuje urządzenie o parametrach jak powyżej lub lepszych.